

令和6年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理状況報告書

施設設置者名	武豊町長
施設名	武豊町一般廃棄物最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡武豊町字吉町田273番地
許可（届出）年月日	昭和62年4月
埋立地面積及び容量	9,400㎡ 72,730㎡
残余容量（年度末）	9,168㎡
浸出水処理施設規模	40㎡/日 最大107㎡/日
浸出水処理方式	生物処理+凝集沈殿+濾過吸着+減菌
埋立対象廃棄物	不燃物（陶磁器、ガラス類、不燃残さ）

1. 埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立 量	搬入量（個人）	kg	0	0	0	0	0	120	0	110	290	10	4,570	2,120	7,220
	搬入量（委託）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	660	600	1,960
	搬入量（エコステ）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	16,560	23,250	13,940	23,260	77,010
	搬入量（不燃残さ）	kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	kg	0	0	0	0	0	120	0	110	16,850	23,960	19,170	25,980	86,190

2. 放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
放流水	水素イオン濃度（pH）	—	7.9	7.9	7.8	7.4	7.5	7.7	7.5	8.1	8.3	7.6	7.6	7.5	7.73
	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.6	0.9	0.5	0.6	1.1	1.9	0.5	0.5	0.9	0.8	0.9	1.1	0.94
	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	3.0	3.0	2.7	3.4	2.1	4.2	2.5	2.8	2.8	2.8	2.2	2.3	2.82
	浮遊物質（SS）	mg/ℓ	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.33
	窒素含有量（TN）	mg/ℓ	3.2	2.6	2.5	3.4	2.6	3.9	3.0	2.9	2.5	2.3	2.5	2.1	2.79
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.00026							0.000078	0.00017
地下水	塩化物イオン（上流）	mg/ℓ	15	19	22	19	30	23	31	35	33	23	—	—	25.00
	塩化物イオン（下流）	mg/ℓ	3.2	2.9	2.4	1.6	15	3.7	1.9	7.2	7.5	12	24	34	9.62
	ダイオキシン類（上流）	pg-TEQ/ℓ					0.026							0.024	0.03
	ダイオキシン類（下流）	pg-TEQ/ℓ					0.48							0.14	0.48

3. 埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検 項目	貯留構造物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	雨水集排水設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ガス抜き設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	立札、門扉、囲障	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	衛生害虫獣の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

※原則月末実施