

施設名	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV 受信設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
		照度(Lx)	一般	LAN設備		外線	内線								冷房	暖房		
①屋内温水プール																		
プール	メインプール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-		
	子ども用プール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-		
	健康増進に資するプール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-		
	プールサイド	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○		
プール諸室	採暖室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○		
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
	救護室	500以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○		
	監視室	750以上	適宜	○	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○		
	更衣室	更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	
		化粧洗面コーナー	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	
	身障者更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	○	○		
観覧スペース	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○			
②温浴施設																		
	浴室	200以上	適宜	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	-	-		
	更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○		
③スタジオ・トレーニング室																		
	スタジオ	200以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○		
	トレーニング室	200以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○		
	更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○		
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
④会議室																		
	会議室	500以上	適宜	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○		
⑤事務室																		
	事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
⑥共用部等																		
	エントランスホール	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○		
	休憩室	200以上	適宜	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○		
	機械室	200以上	適宜	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-		
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
トイレ	トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-		
	多目的用トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-		
	階段・EV	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
⑦外構等																		
屋外	駐車場	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
	駐輪場	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
	植栽帯	適宜	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		